

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности города Каменска - Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область,
г. Каменск - Уральский,
ул. Прокопьева, 8
(место составления акта)

«11» мая 2021 г.
(дата составления акта)
«12» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 58

по адресу/адресам: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Челябинская, 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городско-
го округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Аверинского В.В. № 58 от 06 апреля
2021г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты – муниципального
(плановая / внеплановая, документарная/выездная)
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №102 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направ-
лению развития детей»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

ДОУ №102 по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Челябинская, 14

« 19 » апреля 2021г. с 10 час. 10 мин. до 12 час. 40 мин. Продолжительность 2 час. 30 мин;

« 27 » апреля 2021г. с 13 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 30 мин;

ОНД г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Прокопьева, 8 каб. 304

« 11 » мая 2021г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 6 час 00 мин.
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и ПР города Каменска - Уральского, Каменского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск - Уральский, ул. Прокопьева, 8, т. (3439) 36-55-76
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) ✓ Зиновьева Е.Ф. Ж 06.04.2021г. в 10:00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -//-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменско-
го городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Якимова Ольга Леонидовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлече-
ния к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, (последнее при наличии) должности экспертов
и/или наименования экспертных организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации выдав-
шего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Детским садом №102 Зиновьева Елена Фе-
доровна, заместитель заведующего по хозяйственной работе Кириллова Любовь Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегули-
руемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1) В складском помещении категории В-3/П - Па (помещение №45 по техническому паспорту б/н от 27.02.00г) отсутствуют противопожарные двери в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости от помещений с другим классом функциональной пожарной опасности (ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 27, ст. 87 п. 6, п. 7, ст. 88 п. 1, п. 2, п. 3 таблица 23 и 24); (Детский сад №102, заведующий Зиновьева Е.Ф.);

2) На путях эвакуации в общих коридорах, лестничных клетках отсутствует аварийное освещение (ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6 ст. 53, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.3.12, СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.6.1, п. 7.6.2, п. 7.6.3; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23); (Детский сад №102, заведующий Зиновьева Е.Ф.);

3) Не организовано обучение мерам пожарной безопасности ответственного за пожарную безопасность с отрывом от производства (ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч. 1 ст. 46; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3, Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 года №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.2, п. 4, п. 31, п. 34, п. 35, п. 36); (Детский сад №102, заведующий Зиновьева Е.Ф.);

4) Допускается использовать подвальный этаж (помещения №16-26 по техническому паспорту б/н от 27.02.00г) для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 16 б); (Детский сад №102, заведующий Зиновьева Е.Ф.);

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: —

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Государственный инспектор
по надзору
за соблюдением требований
технического регламента
и правил безопасности
объектов капитального
строительства
города Екатеринбург
Иванова О.А.
(подпись проверяющего)
13.09.2020


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 58/1/1, №58/1/2 от 11.05.2021, протокол № 99 от 11.05.2021, протокол № 100 от 11.05.2021, чек - лист;

Подписи лиц, проводивших проверку:

начальник ОНД и ПР ОНД и ПР г. Каменска - Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Якимова Ольга Леонидовна

«11» мая 2021г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Якимович Елена Герардовна, завсудучастия
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 11 » мая 2021г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: —

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)